



Prüfbericht - Nr.: 21146324 001		Seite 1 von 2
<i>Test Report No.:</i>		<i>Page 1 of 2</i>
Auftraggeber: <i>Client:</i>	TÜV Rheinland Polska Sp. Z o.o., ul. 17 Styczina 65, 02-146 Warszawa, POLSKA	
Gegenstand der Prüfung: <i>Test item:</i>	elastischer Bodenbelag <i>elastic floor covering</i>	
Bezeichnung: <i>Identification:</i>	Flexar	Serien-Nr.: --- <i>Serial No.:</i>
Wareneingangs-Nr.: <i>Receipt No.:</i>	556-10-0175	Eingangsdatum: 28.01.2010 <i>Date of receipt:</i>
Prüfort: <i>Testing location:</i>	TRLP / Prüfstelle für Textilien / PSA Leipzig Maximilianallee 4, 04129 Leipzig, Fon/Fax: +49 341 600 369-0 / -10	
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130:2004-06 <i>Determination of the anti-slip properties according to DIN 51130:2004-06</i>	
Prüfergebnis: <i>Test Result:</i>	Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n). <i>The test item passed the test specification(s).</i>	
Prüflaboratorium: <i>Testing Laboratory:</i>	TRLP / Prüfstelle für Textilien / PSA Leipzig	
geprüft/ tested by:	kontrolliert/ reviewed by:	
04.02.2010	 Best/ Sachverständiger	04.02.2010
		 Albrecht/ Sachverständige
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
		Datum <i>Date</i>
		Name/Stellung <i>Name/Position</i>
		Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges/ Other Aspects:		
Your Order Quotation PS10/202		
Abkürzungen:	<i>P(ass) = entspricht Prüfgrundlage</i>	Abbreviations:
	<i>F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage</i>	<i>P(ass) = passed</i>
	<i>N/A = nicht anwendbar</i>	<i>F(ail) = failed</i>
	<i>N/T = nicht getestet</i>	<i>N/A = not applicable</i>
		<i>N/T = not tested</i>
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.		
<i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i>		

Prüfbericht - Nr.: 21146324 001
Test Report No.: 556- 10-0175

Seite 2 von 2
 Page 2 of 2

Verwendete Meßgeräte/Prüfmittel Used measuring instruments

Messung <i>Measuring</i>	Gerätenummer/ Ident.-Nummer Barcode-Nummer <i>Equipment No.</i>	nächste Kalibrierung <i>next Calibration</i>
Prüflingsherstellung <i>production of the sample</i>	744 00 162 744 00 131	02/ 10 02/ 10
Rutschhemmung <i>slip resistance</i>		akkreditiertes Fremdlabor <i>accredited strange laboratory</i>

Die durch ein akkreditiertes Fremdlabor ermittelten Prüfergebnisse sind mit /* gekennzeichnet.
 Test results of accredited laboratories of competent subcontractor are marked with /*.

Prüfergebnisse Test Results

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130:2004-06
Determination of the anti-slip properties according to DIN 51130:2004-06

Bezeichnung <i>Name</i>	Beschreibung des Bodenbelags <i>Description from floor covering</i>	korrigierter Gesamtakzeptanzwinkel[°] <i>Corrected complete acceptance angle[°]</i>		Bewertungsklasse <i>Assessment class</i>
		Einzelwerte <i>Singles results</i>	Mittelwerte <i>Average values</i>	
Flexar	Brauner Bodenbelag mit leichter unebener Oberfläche <i>Brown floor covering with a light not even surface</i>	11,5	11,0	R 10
		11,6		
		11,3		
		10,2		
		10,7		
		10,5		